

第 1 図 ®LLT 試験結果図

調査件名	SYSTEM21 最高級プロフェッショナル土質調査解析ソフト 長年の実績で信頼と安定したソフトを実現
測定 No.	1-5
深 度	GL- 1.0 m
地 質 名	細粒分まじり礫(G-F)
N 値	6

試験地の地質状況	周りは、高層ビルが乱立している。
並びに試験時の状況	天候は晴れ 微風 風向き 北北東 調査人員 5名

静止土圧 P_0 (kN/m ²)	降伏圧 P_y (kN/m ²)	破壊圧 PL (kN/m ²)	地盤係数 K_m (MN/m ²)	弾性係数 E_m (kN/m ²)	K値を求めた 中間半径 r_m (cm)
49.5	140.8	310.6	45.42	2834.21	4.80

