

試料番号 S1-1(3.00m~3.70m) 試験年月日 2019年10月25日  
 調査名・目的 SYSTEM21 最高級プロフェッショナル土質調査解析ソフト  
 長年の実績で信頼と安定したソフトを実現 使用場所 路盤工  
 試料採取場所 大牟田採石場 試験者 井上 幸子

## 細骨材の粘土塊量試験

測定番号	1	2	1	2
① 試験前の試料の乾燥質量 (g)	1503	1675	1504	1671
② 試験後の試料の乾燥質量 (g)	1490	1661	1492	1653
③ 損失質量 ①-② (g)	13	14	12	18
④ 粘土塊量 ③/①×100 (%)	0.9	0.8	0.8	1.1
⑤ 平均値 (%)	0.9		1.0	

## 粗骨材の粘土塊量試験

測定番号	1	2	1	2
① 試験前の試料の乾燥質量 (g)	1512	1647	1547	1678
② 試験後の試料の乾燥質量 (g)	1487	1618	1498	1612
③ 損失質量 ①-② (g)	25	29	49	66
④ 粘土塊量 ③/①×100 (%)	1.7	1.8	3.2	3.9
⑤ 平均値 (%)	1.8		3.6	

備考

備考1

備考2

備考3

備考4

備考5